

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Archer Daniels Midland Europoort B.V. te Elbeweg 125, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6, 7, 11 en 12 december 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Archer Daniels Midland Europoort B.V. (verder te noemen ADM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ADM?

Bij het productiebedrijf worden oliehoudende zaden (sojabonen en raapzaad) geperst voor het gebruik in levensmiddelen en diervoeding dat overal ter wereld wordt gedistribueerd en verkocht.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ADM de volgende onderdelen:

- Opvolging van acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie 2017;
- Onderhoud en orde en netheid installaties en het terrein;
- Beveiliging tegen overvullen keldertanks en ethanoltank;
- Mate van toepassing wijzigingen procedure;
- Bedrijfsnoodplan, gidsfunctie ten behoeve van hulpdiensten;
- Het toezicht op de prestaties;
- Veroudering koel- en blusleidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie 2017;
- Gidsfunctie bij aankomst hulpdiensten.

Wat waren de verbeterpunten?

- Onderhoud en orde en netheid installaties en het terrein;
- Beveiliging tegen overvullen keldertanks en ethanoltank.
- Administratieve aanpassingen in het bedrijfsnoodplan.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Bij de hexaan extractie, SPC extractie en pompen zijn (brandbare) resten van lekkages aangetroffen.
- Geconstateerd is dat het bedrijf de procedure voor wijzigingen in een drietal gevallen niet heeft toegepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.