

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koole Tankstorage Botlek B.V. te Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW het bedrijf Koole Tankstorage Botlek B.V. (verder te noemen KTB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is KTB?

KTB is een inrichting die bestemd is voor het beheren en bedrijven van voorzieningen en installaties voor de op- en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, plantaardige en minerale oliën, zuren en basen, vloeibare grondstoffen voor de levensmiddelen- en de diervoederindustrie en andere speciale producten. Destillatie van producten, verwerking van afvalstoffen door destillatie, afvalwaterbehandeling en afgasbehandeling. Overslag kan plaatsvinden via pijpleidingen, zee-, kust- en binnenvaartschepen, treinwagons, tankcontainers en tankwagens.

Wat controleerden de inspecteurs?

KTB heeft op 29 april 2016 een implementatieplan ingediend voor de implementatie van de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks, zoals die in de richtlijn PGS-29 versie 1.1 december 2016 worden voorgeschreven. Tijdens deze inspectie is gecontroleerd of de maatregelen zijn geïmplementeerd conform het implementatieplan.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door KTB toegezonden documentatie;
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen;
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

Resultaten

Wat was op orde?

De maatregelen tegen overvullen van opslagtanks die in de richtlijn PGS-29 versie 1.1 van december 2016 zijn voorgeschreven, zijn geïmplementeerd, voldoende betrouwbaar en geschikt.

Wat waren de verbeterpunten?

Geen

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.