

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Swedish Match Lighters B.V. te A.H.G. Fokkerstraat 5, Assen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 februari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Swedish Match Lighters B.V. (verder te noemen SMLBV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is SMLBV?*

SMLBV ontwerpt, ontwikkelt en produceert aanstekers, alsmede de afzonderlijke onderdelen hiervan. Deze aanstekers worden gevuld met een vloeibaar gas (propaan/butaan-mengsel). Het vloeibare gas wordt opgeslagen in twee ondergrondse tanks. De aanstekers worden opgeslagen in een magazijn en daarna gedistribueerd.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij SMLBV de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen en overtredingen van de Brzo-inspectie in 2018.
- Controle en onderhoud passieve brandbeveiliging (brandwerende scheidingen).
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de meeste bevindingen en alle overtredingen van de Brzo-inspectie in 2018.
- De in- en externe controle en onderhoud van deuren in brandscheidingen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Vastleggen van eigen analyses of nog wordt voldaan aan de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15).
- Prioriteren van geconstateerde tekortkomingen van deuren in brandscheidingen.
- Beter borgen van het onderhoud van brandscheidingen in het inspectie- en onderhoudsprogramma.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.