

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Taale Gas Zeeland BV te Mercatorweg 5, Middelharnis

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Taale Gas Zeeland BV (verder te noemen Taale gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Taale gas?

Opslag en distributie van allerlei soorten gascilinders en het afvullen van propaanflessen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Taale gas de volgende onderdelen:

- Personeel en de organisatie;
- De identificatie van gevaren en risico's;
- Afstroomroutes van het water;

Resultaten

Wat was op orde?

- Personeel en organisatie;
- Good housekeeping terrein

Wat waren de verbeterpunten?

- Het borgen van de maximaal vergunde hoeveelheid ammoniak binnen de inrichting wordt opgeslagen;
- In het noodplan dient het telefoonnummer van Waterschap Hollandse Delta opgenomen te worden;
- Er moet een tekening gemaakt worden waarop de riolering inzichtelijk is;
- Routeringsaanduiding zichtbaar maken;
- Windvaan vervangen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Het niet uitvoeren van een veiligheidsstudie bij de verhoging van 1500 naar 2500 kg ammoniak opslag;
- De risico's van alle aanwezige gassen of gasgroepen zijn niet beschreven, er heeft geen herbeoordeling van veiligheidsstudies plaatsgevonden na 5 jaar en er is geen onderbouwing van de reductie na getroffen maatregelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.