

# Samenvatting BRZO-inspectie bij bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis te Vondelingenplaat Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie:*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting:*

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 11 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis te Vondelingenplaat Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 18 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat doet het bedrijf Gasunie Gasmengstation Pernis?*

Het betreft een meng-/en reduceerstation. Hier wordt hoogcalorisch gas en stikstof tot gas geschikt gemaakt voor gebruik door consumenten en bedrijven. Het reduceerstation zorgt voor de verlaging van de druk van het aangevoerde gas. In de leidingen is voornamelijk aardgas als gevaarlijke stof aanwezig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:

- de identificatie van gevaren en beoordeling van risico's;
- het branddetectiesysteem;
- het bedrijfsnoodplan;
- de kwantitatieve risicoanalyse.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het terrein is visueel geïnspecteerd en is ordelijk en netjes.
- Voor de locatie Pernis is inmiddels een eigen intern noodplan opgesteld wat bekend is bij de noodorganisatie en wordt beoefend.
- Het branddetectiesysteem wordt aantoonbaar jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden.

### *Wat kan beter?:*

- De kwantitatieve risicoanalyse is opgesteld met behulp van een inmiddels niet meer voorgeschreven computerprogramma. Het bedrijf heeft aangegeven de kwantitatieve risicoanalyse bij de eerst volgende revisie aan te passen.

### Overtredingen

Tijdens de inspectie op het hoofdkantoor van Gasunie in maart 2015 zijn overtredingen geconstateerd ten aanzien van het niet periodiek uitvoeren van een identificatie van gevaren en beoordeling van risico's voor alle onderdelen van installaties met gevaarlijke stoffen en het ontbreken van een beoordeling in hoeverre installaties voldoen aan de Gasunie Technische Standaarden. Hierop is handhaving ingezet door de Inspectie SZW.

Tijdens deze Brzo-inspectie (op locatie) hebben de inspecteurs een verdiepende controle uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de situatie bij het Gasmengstation Pernis. Hierbij wijkt het beeld niet af van de situatie geconstateerd op het hoofdkantoor. Aangezien de handhaving van Inspectie SZW Gasunie breed is ingezet wordt nu niet apart nogmaals handhaving ingezet.

De uitkomsten van deze inspectie zullen worden gedeeld met de Inspectie SZW. Tevens zal de DCMR Milieudienst Rijnmond de ontwikkelingen en uitkomsten uit de door Inspectie SZW ingezette handhaving nauwgezet volgen.

### Eindoordeel

Bij Gasunie Gasmengstation Pernis zijn overtredingen aangetroffen welke worden meegenomen in een reeds landelijk ingezette handhaving door de Inspectie SZW. Het bedrijf moet de overtredingen binnen de door Inspectie SZW gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.