

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis te Vondelingenweg 510 nst, VONDELINGENPLAAT RT

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation Pernis (verder te noemen MS Pernis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is MS Pernis?*

MS Pernis is een mengstation van aardgas waarbij het gas op de benodigde specificaties wordt gebracht zodat die geschikt is voor gebruik door consumenten en bedrijven.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij MS Pernis de volgende onderdelen:

- uitvoeren van interne audits om het preventiebeleid voor zware ongevallen en de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem systematisch periodiek te beoordelen,
- systematische beoordeling van veiligheidsprestaties

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Volgens een procedure en auditprogramma wordt er elke drie jaar een audit uitgevoerd bij alle installaties, dus ook bij MS Pernis.
- MS Pernis beoordeelt de veiligheidsprestaties aan de hand van opgestelde Veiligheid Prestatie indicatoren.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- In 2015 is een interne audit op de Gasunie installaties uitgevoerd. Uit de summiere rapportage en de gespreksverslagen blijkt niet dat er een audit bij MS Pernis is uitgevoerd. In 2016 is een externe audit op het hoofdkantoor van gasunie uitgevoerd in het kader van het ISO 14001 certificaat. Daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Uit de rapportage blijkt niet dat de implementatie van het systeem beoordeeld is bij MS Pernis. De laatste aantoonbare interne audit bij MS Pernis was daarmee in 2012, wat niet conform de eigen procedure en het auditprogramma is.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.