

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Slurink B.V. te Merwedestraat 48, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22 juni 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Slurink B.V. (verder te noemen Slurink). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Slurink?

Slurink heeft als hoofdactiviteit het in werking hebben van een bunkerstation voor het leveren van scheepsbrandstoffen aan de beroepsvaart, alsmede overige activiteiten die gerelateerd zijn aan een bunkerstation.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Slurink de volgende onderdelen:

Door Slurink is een vergunning aanvraag ingediend waarbij de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen zal worden teruggebracht. Het doel van deze vergunningprocedure is om de hoeveelheid dusdanig terug te dringen dat het Brzo niet meer van toepassing is op het bedrijf. Tijdens de inspectie is gecontroleerd of er voldoende waarborgen zijn dat de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op enig moment niet overschreden wordt, zodat het Brzo van toepassing wordt.

Resultaten

Wat was op orde?

Er is systeem aanwezig waarop de actuele voorraden te zien zijn in de opslagtanks. Hiermee is te bewaken of de vergunde hoeveelheden gasolie niet overschreden worden.

Wat waren de verbeterpunten?

Uit de controle en het nagestuurde veiligheidsinformatieblad van de gasolie blijkt dat de opgeslagen gasolie geclassificeerd is als ontvlambaar. In de kennisgeving die behoort bij de aanvraag is de gasolie niet als zodanig geclassificeerd. Dit houdt in dat Brzo van toepassing blijft ondanks dat de opslag hoeveelheid wordt teruggebracht. Slurink zal de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen verder moeten terugdringen wanneer men niet onder het Brzo wil vallen.

Aan het bedrijf is een last onder dwangsom opgelegd voor het niet toepassen van een veiligheidsbeheerssysteem. De dwangsom blijft van kracht wanneer het Brzo van toepassing blijft.

De opslagkast met gevaarlijke stoffen sloot niet goed, waardoor de brandwerendheid niet gewaarborgd is.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.