

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij:

Standic B.V. te Wioldrechtseweg 50, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 21, 22 en 25 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Standic B.V. (verder te noemen Standic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Standic?

Het bedrijf heeft op het terrein diverse opslagtanks voor gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen staan. Middels tankschepen, spoorketelwagons en tankwagens worden vloeistoffen naar en vanuit de tanks beladen. Ook vindt er op kleine schaal het afvullen van vloeistoffen in vaten plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Standic de volgende onderdelen:

- Op welke wijze de opleidingen worden uitgevoerd.
- Hoe er wordt omgegaan met het explosieveiligheidsdocument.
- Het functioneren van de bedrijfsbrandweer.
- De vastlegging van doelstellingen en KPI's.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opleidingen zijn goed geborgd en worden tijdig uitgevoerd.
- Doelstellingen en management review.

Wat waren de verbeterpunten?

- De actuele situatie en wijzigingen van het EVD dienen éénduidig te worden vastgelegd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De vaardigheden van de bedrijfsbrandweer en de snelheid van inzet wordt als onvoldoende beoordeeld.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
Wederom werd geconstateerd dat brandbestrijdingsvoorzieningen door werkzaamheden onvoldoende bereikbaar zijn.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd waarvan er één al procedureel is aangepast. Het bedrijf moet de overtredingen binnen de gestelde of nog te stellen termijnen ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.