

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gascentrum Noord Nederland te Stationsweg 92, Grou

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gascentrum Noord Nederland (verder te noemen GNN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GNN?

GNN houdt zich bezig met het verkopen, transporteren en het op- en overslaan van gassen en het vullen van gasflessen (propanaan).

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GNN de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van 2020.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen van de inspectie van 2020 zijn opgepakt.
- GNN heeft een procedure voor omgaan met wijzigingen.
- De beoordeling van de risico's van wijzigingen is in de praktijk in orde.
- GNN heeft een stoffenlijst, een bedrijfsnoodplan en oefent deze met de brandweer.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er kan in de procedure beter beschreven worden hoe een risico beoordeeld moet worden.
- In de procedure kan concreter worden aangegeven wanneer een risico acceptabel is.
- De procedure wijzigingen moet aangevuld worden met criteria voor de inzet van een externe deskundige.
- Het (h)erkennen van wijzigingen verdient extra aandacht.
- Het bedrijfsnoodplan kan op meerdere punten duidelijker worden beschreven.
- Eigen veiligheidsronden kunnen scherper worden uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.