

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bosma Transport en Opslag B.V. aan de Energielaan 8 en Eurolaan 13 te Heerenveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 17 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Bosma Transport en Opslag B.V. (verder te noemen Bosma). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Bosma?*

Bosma houdt zich bezig met opslag, handeling en transport van verpakte gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Bosma de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie;
- Hoe omgegaan wordt met het risico van mechanische en thermische vermoeiing;
- Aanwezigheid en deugdelijkheid bouwkundige brandvertragende maatregelen (passieve brandbeveiliging);
- Controle van de eigen bedrijfsvoering;
- De wijze waarop omgegaan wordt met wijzigingen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- de opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de inspectie uit 2018;
- de procedure voor de identificatie van voor veroudering vatbare installaties wordt uitgevoerd zoals beschreven;
- de uitvoering van interne controles en registratie daarvan;
- de procedure voor de beoordeling van wijzigingen wordt uitgevoerd zoals beschreven;
- orde en netheid.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- van de inspectiepunten op interne controlelijsten duidelijker beschrijven wanneer iets niet voldoende is;
- van tijdelijke wijzigingen en noodwijzigingen naast de aan werkzaamheden verbonden risico's ook de risico's van de te treffen verandering en bijbehorende maatregelen beoordelen;
- in het formulier voor de registratie van wijzigingen meer ruimte geven voor het opnemen toelichtingen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Er is scheurvorming geconstateerd in de vloeren van opslaghal C en de Expeditie, waar gevaarlijke stoffen (tijdelijk) worden opgeslagen (in stellingen). De veranderde bouwkundige staat van de vloeren heeft er niet toe geleid de risico's die daarvan uitgaan nader te onderzoeken volgens de eigen procedure voor (permanente) wijzigingen, terwijl al wel enkele maatregelen zijn doorgevoerd. Daarmee is onduidelijk of de getroffen maatregelen de juiste zijn en of wel alle noodzakelijke maatregelen getroffen zijn.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.