

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Bunkering Terminal Harlingen B.V. te Nieuwe Vissershaven 1, Harlingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 juni 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Bunkering Terminal Harlingen B.V. (verder te noemen FBTH). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is FBTH?

De hoofdactiviteit van FBTH is de opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft alleen diesel en gasolie. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen (bevoorraden depot), beladen van bunkerschepen en het laden van tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij FBTH de volgende onderdelen:

- De opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie in 2016.
- Hoe FBTH omgaat met wijzigingen.
- Veroudering en degradatie van leidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie in 2016.
- De maatregelen die getroffen zijn om de overtredingen, zoals geconstateerd tijdens de Brzo inspectie in 2016, op te heffen.
- De wijzigingsprocedure.
- Het beheer en de uitvoering van acties naar aanleiding van wijzigingen.
- FBTH heeft de veroudering van het depot (tanks en leidingwerk) in beeld en impliciet in het beleid opgenomen.
- De uitvoering van leidinginspecties.

Wat waren de verbeterpunten?

- De akkoordverklaring door de directie dat een wijziging in gebruik kan worden genomen.
- Dat de effectiviteit van een wijziging eerder geëvalueerd wordt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.