

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Bunkering Terminal Harlingen te Nieuwe Vissershaven 1, Harlingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Bunkering Terminal Harlingen (verder te noemen FBTH). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is FBTH?

De hoofdactiviteit van FBTH is de opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft alleen diesel en gasolie. Activiteiten die hier bij plaatsvinden zijn het lossen van schepen (bevoorraden depot), beladen van bunkerschepen en het laden van tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij FBTH de volgende onderdelen:

- de opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspectie 2017;
- de wijze waarop FBTH de organisatie en het personeel ingericht heeft;
- de uitvoering van controlerondes.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opvolging van bevindingen uit de Brzo inspectie in 2017;
- er is een actueel organogram van de (nood)organisatie;
- opleidingseisen, taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij het beheersen van de gevaren van zware ongevallen zijn vastgelegd;
- er zijn diverse overlegvormen waarin de risico's van zware ongevallen worden besproken;
- er worden controlerondes uitgevoerd voor een veilige werking van de installaties.

Wat waren de verbeterpunten?

- De kruisverwijzingstabel in het Pbzo-document completeren voor alle relevante procedures per element;
- ondersteuning van leidingwerk en het voorkomen dat identificatieplaatjes van installatieonderdelen worden overgeschilderd;
- de onderwerpen op de controlelijsten kunnen duidelijker en eenduidiger beschreven worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.