

Brzo Inspectierapport



Naam: Geodis Nutritional Netherlands B.V
Plaats: Venlo
Inspectiedag(en): 19 november 2019
Close out: 28 november 2019
Definitief rapport: 13 januari 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Geodis Nutritional Netherlands B.V., Columbusweg 24 te Venlo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Geodis Nutritional Netherlands B.V. (verder te noemen GNN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GNN?

De hoofdactiviteit van GNN is de op- en overslag van producten, voornamelijk micro-voedingsstoffen. In de gebouwen worden ontvlambare vloeistoffen en giftige, bijtende en milieugevaarlijk stoffen opgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GNN de volgende onderdelen:

- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- de controle en analyse van het gevoerde preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- Ageing: Passieve brandbeveiliging;

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten uit de vorige inspectie zijn opgepakt;
- De procedures voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- GNN werkt conform deze procedures;
- De procedures voor controle en analyse, en de planning en de uitvoering van de audits en de directiebeoordeling;
- De passieve brandbeveiliging is in het veiligheidsmanagement systeem geborgd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De indeling in preventieve dan wel repressieve maatregelen in scenario 4 kan worden verbeterd.
- De controle van actiepunten uit eerdere audits opnemen in de audits;
- De acties van constatering die meteen worden opgelost, worden niet opgenomen in de actielijst en zijn hierdoor niet meer zichtbaar;
- In de directiebeoordeling is niet vermeld dat het gehele VBS en de algehele veiligheidsprestatie van het bedrijf meegenomen is in de beoordeling.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.