



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT Sitech Services B.V.

Bedrijfsbrandweer

**Site Chemelot
Geleen**

Inspectiedag 12 november 2018

Datum definitief rapport: 21 december 2018

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemelot Sitech Services B.V. gelegen op de site Chemelot te Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Chemelot Sitech Services B.V. (verder te noemen Sitech Services). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Sitech Services?

Sitech Services biedt ondersteunende diensten aan voor opdrachtgevers in de procesindustrie. Een van deze diensten is het leveren van de bedrijfsbrandweezorg. Daarnaast voert de bedrijfsbrandweer voor de plants op het Chemelot terrein onderhoudswerkzaamheden uit. Tot deze onderhoudswerkzaamheden behoort ook het onderhoud van de stationaire repressieve voorzieningen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Sitech Services de volgende onderdelen:
De inspectie die de basis vormt van de voorliggende rapportage was een verdiepingsinspectie van het onderhoud van de stationaire repressieve voorzieningen die aanwezig zijn binnen het Chemelot terrein. Een van de uitvoerende organisaties van dit onderhoud, de bedrijfsbrandweer, is daarbij geïnspecteerd. Hoe de bedrijfsbrandweer dit onderhoud heeft vormgegeven en uitvoert is geïnspecteerd. Daarnaast is er door het inspectieteam bekeken of er geborgd is dat het personeel voldoende opgeleid is voor de taak. Tenslotte heeft het team de wijze van uitvoeren van audits door Sitech geïnspecteerd.

Resultaten

Wat was op orde?

- De bedrijfsbrandweer kon duidelijk laten zien hoe de organisatie is opgebouwd aan de hand van een organogram.
- De bedrijfsbrandweer heeft een duidelijk personeelsbeleid vastgelegd en voert dit beleid uit.
- Voor de verschillende functies die er zijn binnen de bedrijfsbrandweer, zijn er passende opleidingseisen.
- Er is aandacht voor de invloed van personeelwijzigingen, de verschillende functies worden daardoor goed bezet.
- Het tijdig volgen van de benodigde opleidingen wordt bewaakt door het management.
- De manier waarop onderhoudscontrole lijsten tot stand komen is goed.
- Het laten uitvoeren van het onderhoud is goed verankerd in de computersystemen van Chemelot.
- De combinatie van de interne en externe audits wordt voor de bedrijfsbrandweer als een geschikte werkwijze gezien.

Wat waren de verbeterpunten?

- De memo waarin de wijze van onderhoud is weergegeven moet op verschillende punten aangepast te worden. Door de aanpassingen wordt de memo beter leesbaar.
- Het is onvoldoende duidelijk waar het huidig onderhoudsbeleid afwijkt van de Amerikaanse onderhoudsnorm NFPA 25. Deze norm wordt door de bedrijfsbrandweer genoemd als richtinggevende norm voor het onderhoud van de stationaire repressieve voorzieningen. De norm beschrijft het onderhoud van stationaire repressieve voorzieningen.
- Voor de repressieve stationaire voorzieningen waar geen preventief onderhoud wordt uitgevoerd, is er onvoldoende onderbouwd waarom dit op verantwoorde wijze kan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten maar geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten uitvoert.