



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT ARLANXEO Netherlands B.V.

Geleen

Inspectiedagen 4 en 6 april 2018

Datum definitief rapport: 30 april 2018

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT ARLANXEO Netherlands B.V. te Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op twee dagen controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf CHEMELOT ARLANXEO Netherlands B.V. (verder te noemen Arlanxeo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Arlanxeo?

Arlanxeo fabriceert EPDM. Dit is een rubberachtig materiaal dat onder andere in de bouw en auto industrie wordt toegepast. EPDM wordt geproduceerd uit etheen, propeen en een derde monomeer, grotendeels afkomstig van andere installaties op de site Chemelot.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Arlanxeo de volgende onderdelen:

- Heeft het bedrijf op systematische manier de gevaren geïdentificeerd en beoordeeld?
- Welke zware ongevallen zijn mogelijk bij Arlanxeo en welke maatregelen zijn getroffen om deze te voorkomen.
- Op welke manier zorgt het bedrijf dat werkzaamheden aan de fabriek veilig worden uitgevoerd.
- Zijn de instructies voor het veilig bedienen van de fabriek duidelijk opgesteld?
- Hoe gaat het bedrijf om met mogelijke veroudering van installaties en systemen?

Resultaten

Wat was op orde?

- Arlanxeo gebruikt een goede systematische manier om gevaren te herkennen en te beoordelen en herhaalt dit periodiek.
- Arlanxeo heeft de gevaren op een goede manier onderkend, beoordeeld en hiertegen voldoende maatregelen getroffen.
- Het bedrijf borgt op een goede manier dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
- Er zijn systematisch en eenduidig opgestelde instructies voor het veilig bedienen van de fabriek en worden door verschillende mensen beoordeeld deze.
- Arlanxeo heeft de gevaren van veroudering onderkend en hiertegen actief beleid opgesteld.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er was onvoldoende gezorgd dat op de werkvloer steeds de meest actuele documenten aanwezig zijn.
- Er was onvoldoende gezorgd dat alle tijdelijke maatregelen weer waren teruggedraaid na een tijdelijke wijziging.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.