

Samenvatting de Brzo-inspectie bij Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. Moezelhavenweg 10, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 en 17 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (verder te noemen NWB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NWB?

Het bedrijf slaat drinkbare alcoholhoudende producten en biodiesel op in bovengrondse opslagtanks. De producten worden over het algemeen aangevoerd per schip. Vanuit de tanks worden de producten over het algemeen met tankwagens en spoorketelwagens naar de afnemers getransporteerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NWB de volgende onderdelen:

- Veroudering door vermoeiing van materialen
- Passieve brandbeveiliging
- Inschatting van risico's aan de hand van twee scenario's
- Beheersing van de geïdentificeerde risico's
- Onderhoud en inspectie van beheersmaatregelen
- Opvolging van actiepunten

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is door NWB geïnventariseerd welke installaties onderhevig zijn aan veroudering door vermoeiing van materialen
- Tijdens reguliere werkzaamheden en bij inspectie & onderhoud wordt aandacht gegeven aan veroudering door vermoeiing
- Er is geïnventariseerd welke installaties moeten worden beschermd tegen hitte door brand
- De brandbeschermdende kit wordt periodiek gecontroleerd en waar nodig vervangen
- Voor de relevante scenario's met gevaarlijke stoffen is door middel van studies onderzocht of er voldoende maatregelen zijn getroffen
- De maatregelen om incidenten met gevaarlijke stoffen te voorkomen worden periodiek gecontroleerd en onderhouden
- Actiepunten uit voorgaande inspecties hebben voldoende aandacht gekregen

Wat waren de verbeterpunten?

- Checklisten voor inspectierondes zijn niet altijd specifiek genoeg
- In een aantal situaties ontbreekt het aan eenduidige criteria om vast te stellen of installatieonderdelen nog aan de specificaties voldoen
- Nog niet alle installatie-onderdelen waar brandbeveiliging noodzakelijk is, beschikken over voldoende bescherming

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.