

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Evos Amsterdam B.V. te Westpoortweg 480, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 en 19 januari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Evos Amsterdam B.V. (verder te noemen Evos). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Evos?

De activiteiten die bij Evos plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van vloeibare brandstoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen uitgevoerd. De interviews zijn grotendeels op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de terugkoppeling van het inspectieteam aan het bedrijf heeft via een videogroepsgesprek plaats gevonden. Het locatie bezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen uitgevoerd. De inspecteurs controleerden bij Evos de volgende onderdelen:

1. Het opvolgen van de verbeterpunten uit de Brzo-inspectie van het jaar 2020;
2. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
3. De werking van het interne auditsysteem;
4. De periodieke beoordeling van het functioneren van het VBS en Pbzo door middel van de management Review;
5. Beheersing van de risico's van tank 103;
6. De volledigheid en het actueel zijn van het veiligheidsrapport.

Resultaten

Wat was op orde?

1. De verbeterpunten uit het rapport van de Brzo-inspectie van het jaar 2020 zijn aantoonbaar in behandeling genomen. Evos werkt conform het gestelde in het Pbzo op dit punt aan de continue verbetering van haar veiligheidsprestaties;
2. Evos heeft een wijzigingsprocedure waarin de verschillende stappen duidelijk zijn omschreven. Actiepunten van de uitvoering van het wijzigingsproces worden in een registratieprogramma opgenomen en periodiek gemonitord;
4. De periodieke beoordeling van het functioneren van het VBS en Pbzo door middel van de management review is op juiste wijze uitgevoerd en geregistreerd;
5. De beheersing van de risico's op zware ongevallen is voldoende ten aanzien van de onderwerpen:
 - het ontwerp van de tank m.b.t. overdruk en onderdruk;

- het ontwerp van de mixers in de tank;
- geschiktheid flenspakkingen tank;
- de beheersing van de vulhoogte van de tank;
- beheersen van explosieve dampen in de tank;
- corrosiegevaar van de bodem tank;
- de beoordeling risico van de reducerende waarde van beveiligingen op basis van HAZOP-studie;
- de toevoeging van additieven aan de tank;
- het oplijnen van het medium naar de tank;
- de branddetectie van de tank;
- de niveaumeting en temperatuurmeting van het aanwezige medium in de tank;
- de onafhankelijke overvulbeveiliging van de tank;
- de tankput;
- het ademventiel.

6. Evos heeft goed gevolgd gegeven aan de opmerkingen uit de beoordelingsbrief veiligheidsrapport (VR) van de overheid van d.d. 9 april 2019. Hierdoor is het VR ten aanzien van de opmerkingen volledig.

Wat waren de verbeterpunten?

3. Verbeteringen zijn mogelijk ten aanzien van de onderwerpen:

- het volgen van de auditprocedure;
- het beschrijven van de onafhankelijkheid van de auditor;
- het eenduidig zijn van de auditprocedure en auditplanning.

5. Verbeteringen zijn mogelijk ten aanzien van de onderwerpen:

- verschuiven opleveringstermijn aanbevelingen uit HAZOP-studie;
- voorkomen van het opdrijven van de opslag tanks;
- de aarding van de tank;
- de leveringsdruk van het bluswaternet.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

6. In het VR stond ten aanzien van tanks, waarin alleen een medium met een K3-klasse (specifiek vlammpunt) wordt opgeslagen, niet de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid beschreven. Er waren in het VR, voor deze tanks, veiligheidsmaatregelen beschreven die in de praktijk niet aanwezig zijn. Deze extra veiligheidsmaatregelen behoren alleen te worden beschreven bij tanks waarin een medium zit met een andere K-klasse (lager vlammpunt).

Evos heeft onmiddellijk na de Brzo-inspectie de beschrijving op een juiste wijze aangepast. Hiermee is deze administratieve overtreding direct verholpen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf heeft deze overtreding onmiddellijk ongedaan gemaakt. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.