

Samenvatting

Informatie over wat het Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 16 oktober 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Nederlandse Gasunie, station-Zweekhorst te Zevenaar. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 16 oktober 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Gasunie Zweekhorst?

De locatie Zweekhorst van de Gasunie in Zevenaar is een compressorstation. Er zijn drie compressoren aanwezig, die het gas in het leidingnet op een hogere druk brengen als dat nodig is voor het transport. De locatie is maar een beperkt aantal uren per jaar in bedrijf, voornamelijk bij koud weer.

Door de hoeveelheid aardgas die binnen de inrichting aanwezig kan zijn, valt deze onder het Brzo.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie Zweekhorst::

- de periodieke herbeoordeling van risico's;
- de manier waarop het bedrijf de eigen prestaties beoordeeld;
- het onderhoud van drukbeveiligingssystemen.

Resultaten

Wat was op orde

- De inspectie vond plaats in een open sfeer. De gevraagde informatie werd zonder enige terughoudendheid verstrekt.
- Gasunie heeft een landelijk project opgezet om op alle locaties een periodieke herbeoordeling van de risico's uit te voeren. De beoordeling voor de locatie Zweekhorst is afgerond.
- Gasunie heeft nieuwe instrumenten ontwikkeld om de veiligheidsprestaties op de verschillende locaties beter te volgen. Deze geven voldoende informatie om de eigen beoordeling van het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem lokaal vorm te geven.
- Tijdens de inspectie is het onderhoud van de drukbeveiligingssystemen beoordeeld. Dit onderhoud was in orde.

Verbeterpunten

- Bij de periodiek herbeoordeling van risico's zijn diverse keuzes gemaakt en stappen doorlopen. De verslaglegging van de resultaten van deze herbeoordeling bevat niet al deze gemaakte keuzes en stappen.
- De uitgevoerde risicobeoordeling is niet helemaal volgens de eigen vastgelegde methodiek doorlopen.
- De veiligheidsprestaties worden op de locatie Zweekhorst goed gevolgd, maar de manier waarop dat gebeurd is alleen beschreven in een stafnotitie en is nog niet in procedures vastgelegd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.