

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings Nederland B.V. te Oceanenweg 2, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 en 8 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings Nederland B.V. (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is PPG?

Verven en verfproducten ontwikkelt, produceert en distribueert voor hoofdzakelijk de Europese markt. Deze verfproducten zijn ter bescherming en verfraaiing van gebouwen en voorwerpen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:

- De productieprocessen met de meest milieugevaarlijke stoffen.
- Het onderzoek van incidenten
- De verandering van de noodorganisatie.

Resultaten

Wat was op orde?

PPG heeft zich op een zorgvuldige manier voorbereid op de Brzo-inspectie.

De informatie over de risico's en de maatregelen die door PPG is verstrekt komt overeen met de praktijk.

Wat waren de verbeterpunten?

De verandering van de BHV-organisatie moet overzichtelijk en herleidbaar worden vastgelegd.

De borging van de bediening van het schuimkanon is onvoldoende.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

PPG heeft niet (tijdig) ongewone voorvallen in de zin van artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer gemeld aan het bevoegd gezag.

PPG heeft niet procedureel geborgd dat zware ongevallen of bijna ongevallen op een juiste wijze worden gemeld, geregistreerd, onderzocht en voorzien van de juiste corrigerende maatregelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.