

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rütgers Resins B.V., Molenlaan 30 Uithoorn

Algemene informatie

Op 24, 25 en 26 februari 2016 controleerde een inspectieteam de inrichting met de naam Koppers Netherlands B.V. & Rütgers Resins B.V. te Uithoorn. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 26 februari 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Wat voor een bedrijf is Rütgers Resins B.V.?

Rütgers Resins B.V. (hierna te noemen RR) maakt kunstharsen, onder meer met behulp van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt in processen waarbij veel warmte vrijkomt. De processen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om die veilig te laten verlopen. Het bedrijf slaat (gevaarlijke) stoffen en harsproducten op in tanks en opslagloodsen.

Wat voor een bedrijf is Koppers Netherlands B.V.?

Koppers Netherlands B.V. (hierna KNL) is per 1 juli 2014 gesloten. Het bedrijf slaat geen gevaarlijke stoffen meer op. Er is een ontmantelingsplan ter beoordeling ingediend bij de overheid voor het veilig verwijderen van de installaties van KNL. Dit ontmantelingsplan wordt door de overheid via een apart traject beoordeeld. De Brzo-inspectie heeft zich daarom gericht op RR.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs hebben gekeken naar de volgende onderwerpen:

1. De veiligheidsstudie van de nieuwe gaswasser inclusief de aanwezigheid van de veiligheidsmaatregelen.
2. De ontwerpspecificaties van de brandbeveiligingsinstallaties.
3. De wijze waarop wijzigingen worden behandeld.
4. Hoe de te behalen verbeterdoelen voor veiligheid wordt bewaakt.
5. De jaarlijkse beoordeling door de directie van de werking van het veiligheidsbeheersysteem.
6. De jaarlijkse beoordeling door de directie van het veiligheidsbeleid in het kader van het Brzo.
7. Het beheersen van de risico's van de CG-installatie (continuegas-installatie).

Resultaten

Wat is op orde?

1. RR voert testen en capaciteitsmetingen uit om de werking van de brandbeveiligingsinstallaties aan te tonen.
2. RR behandelt elke project of elke verandering als een wijziging. Dit is vastgelegd in het beleid en in de bijbehorende procedures.
3. RR voert veiligheidsstudies uit om de gevaren te identificeren. Dit is vastgelegd in het beleid en in de bijbehorende procedures.

Verbeterpunten (geen overtreding)

1. Het beleid hoe RR handelt bij wijzigingen moet worden afgestemd met de bijbehorende procedures.
2. De shift-leader heeft geen criteria beschikbaar die hij/zij kan gebruiken bij de besluitvorming over een wijziging die valt onder de verkorte procedure 'technisch wijzigingsmanagement'.
3. RR gebruikt soms de term 'zo spoedig mogelijk' voor het uitvoeren van actiepunten. Hiervoor kan beter een datum worden gesteld.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen.

A: Categorie 2

1. 2. Installaties zijn niet altijd in het onderhoudsmanagementsysteem opgenomen voordat ze in bedrijf worden genomen.
3. RR heeft:
 - geen overzicht van alle brandbeveiligingsinstallaties waardoor niet systematisch alle bijbehorende documenten, ontwerpgegevens en onderhoudsrapporten beheert worden;
 - niet van alle brandbeveiligingsinstallaties de ontwerpspecificaties beschikbaar waardoor de doeltreffendheid van de installaties niet kan worden aangetoond.

B: Categorie 3

1. RR kan niet aantonen dat de directie jaarlijks de werking van het alle in het Brzo genoemde onderwerpen van het veiligheidsbeheersysteem beoordeeld.
2. RR kan niet aantonen dat de directie jaarlijks beoordeeld of het veiligheidsbeleid moet worden aangepast.
3. Het statusoverzicht van alle wijzigingen toont aan dat nog vele uitgevoerde wijzigingen wachten op administratieve afhandeling, terwijl installaties wel in bedrijf kunnen worden genomen. Het bedrijf geeft weinig prioriteit aan deze afhandeling.
4. Op de opslagplaats en leidingen van de chemicaliën van de gaswasser zijn geen gevaarsaanduidingen aanwezig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.