

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Nuon Power Generation bv gevestigd op de Hoflaan 1 in Velsen-Noord

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 januari 2016 controleerden inspecteurs van de Veiligheidsregio en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Nuon Power Generation bv, verder Nuon Velsen te noemen. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 januari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor bedrijf is Nuon Velsen?

Nuon Velsen verbrandt aardgas en hoogovengas ten behoeve van het opwekken van elektriciteit. Het toxische hoogovengas is afkomstig van het naburige staalbedrijf Tata Steel.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nuon Velsen de volgende onderdelen:

- Hoe heeft het bedrijf opvolging gegeven aan actiepunten uit voorgaande Brzo-inspecties?
- Hoe heeft het bedrijf de inspecties en onderhoud van veiligheidsrelevante (installatie)onderdelen geregeld?
- Hoe gaat het bedrijf om met wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid?
- Beschikt het bedrijf over voldoende bluswater voor het bestrijden van een, voor dit bedrijf, te voorziene standaard calamiteit?
- Controleert het bedrijf periodiek haar eigen veiligheidsprestaties om, waar nodig, de veiligheid verder te verbeteren?
- Controleert het bedrijf de opvolging van veiligheidsrelevante actiepunten, om er zeker van te zijn dat alle actiepunten daadwerkelijk worden opgevolgd?
- Is de directie betrokken bij het bewaken en verbeteren van de veiligheid?

Resultaten

Wat was op orde?

- De inspecteurs werden in een open atmosfeer ontvangen. Tijdens de interviews lieten de medewerkers van Nuon Velsen een professionele indruk achter. Men was zich bewust van de zaken die op orde zijn en van de onderwerpen die nog aandacht behoeven.
- Het bedrijf beschikt over een redelijk functionerend systeem voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan de installaties.
- Het bedrijf heeft een procedure opgesteld voor het beheersen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid.
- Het bedrijf beschikt over voldoende bluswater voor het bestrijden van een, voor dit bedrijf, te voorziene standaard calamiteit.
- Het bedrijf heeft een systeem om haar eigen veiligheidsprestaties periodiek te controleren en te verbeteren.
- De directie wordt betrokken bij het bewaken en verbeteren van de veiligheid.

Wat waren de verbeterpunten?

- Niet alle actiepunten uit voorgaande Brzo-inspecties zijn opgevolgd.
- De controle van eigen veiligheidsprestaties is niet volledig omdat het bedrijf niet volledig heeft vastgelegd waaraan de veiligheidsprestaties moeten voldoen.
- De registratie van uitgevoerde inspectie- en onderhoudsactiviteiten is onvolledig waardoor niet altijd duidelijk is of een onderhoudsactiviteit wel of niet is uitgevoerd.
- Een aantal door te voeren wijzigingen is nog niet in behandeling genomen en de onderbouwing van de volgorde in de afhandeling daarvan is onvoldoende.
- Het systeem waarmee actiepunten systematisch kunnen worden opgevolgd en het toezicht daarop zijn niet volledig.
- De informatie die de directie ontvangt voor het bewaken en verbeteren van de veiligheid is niet volledig.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3. Nuon Velsen heeft geen concrete veiligheidsdoelstellingen en geen compleet set van indicatoren die de voortgang van de veiligheidsdoelstellingen bewaken. Nuon Velsen heeft ook geen volledige procedure en een volledige directiebeoordeling voor het bijstellen van het veiligheidsbeleid.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Nuon Velsen moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook meerdere verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.