

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Robo Gascentrale te Gildestraat 20, Nijkerk gld

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Robo Gascentrale (verder te noemen Robo Gascentrale). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Robo Gascentrale?

RoboGas is een bedrijf met opslag van propaan in gasflessen en bulk. Tevens worden andere industriële gassen opgeslagen in gasflessen. Aan- en afvoer van de gassen gebeurt met tank- en vrachtauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Robo Gascentrale de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen inspectie 2019;
- wijziging van het verwijderen van de sproei-installatie als maatregel en de beoordeling van het risico, en
- bedrijfsnoodorganisatie

Resultaten

Wat waren de verbeterpunten?

- de documenten waarin de risicomethode nader wordt toegelicht opnemen in het veiligheidsbeheerssysteem;
- het opstellen van praktische en stuurbare KPI's per VBS-element;
- de risicoreductie van de maatregelen vastleggen, zodat inzichtelijk wordt of de juiste maatregelen zijn getroffen;
- duidelijker de bedrijfsnoodorganisatie beschrijven, en
- zorgdragen voor een juiste uitvoering en registratie van de noodplanoefeningen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- RoboGas kan niet aantonen dat de juiste én voldoende maatregelen zijn getroffen die nodig zijn om een zwaar geval te voorkomen.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- de procedure voor de identificatie van de gevaren voldoet niet aan de eisen;
- de procedure voor de identificatie van de gevaren is niet toegepast;
- de procedure voor het handelen bij wijzigingen is niet toegepast, en
- er is geen procedure voor de vaststelling van de voorzienbare noodsituaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.