

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Hengelo te Aardoliestraat 5, Hengelo ov

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Hengelo (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo?

Varo is een bedrijf voor de opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (benzine- en dieselproducten) Voorts vindt er opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:

- veroudering;
- de wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen;
- planning van noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Een deel van de bevindingen uit de Brzo-inspectie van 2018 is opgevolgd;
- Alle aanwezige drukapparatuur is geïnventariseerd en voor deze apparatuur zijn verklaringen van keuring van ingebruikneming voor handen;
- Er is voldoende aandacht voor de mechanische vermoeiing van de pompen en leidingen.

Wat waren de verbeterpunten?

In aanvulling op de inventarisatie van passieve brandbeveiliging kan een aantal elementen toegevoegd worden aan de inventarisatie en voor zover dat nog niet gebeurd is, in het onderhouds- en inspectieregime worden opgenomen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

In een veiligheidsbeheerssysteem moeten voorzienbare noodsituaties onderkend worden en noodplannen voor dergelijke noodsituaties uitgewerkt, beproefd en getoetst worden. Personeel dat een functie heeft bij de bestrijding van scenario's, moeten hiervoor getraind zijn.

Varo heeft noodsituaties voor de bestrijding van een tankputbrand onvoldoende onderkend en beheerst.

Dit is een overtreding die beoordeeld is als zijnde categorie 2: geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

In een veiligheidsbeheerssysteem moet duidelijk zijn hoe gehandeld wordt bij wijzigingen. Varo Hengelo handelt bij wijzigingen niet conform de eigen MoC-procedure.

Dit is een overtreding die beoordeeld is als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.