

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Tankstorage B.V. terminal Hengelo te Aardoliestraat 5, Hengelo ov

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 juni en 25 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V. terminal Hengelo (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VARO?

VARO is een bedrijf voor de opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (ethanol, benzine- en dieselproducten). Voorts vindt er opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen voorgaande inspectie;
- Werkvergunningen;
- Omgaan met wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van de bevindingen;
- De procedure werkvergunningen wordt grotendeels toegepast zoals beschreven;
- VARO heeft een procedure vastgesteld voor het proces hoe om te gaan met wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedure werkvergunningen kan op een aantal praktische punten nog worden verbeterd;
- VARO moet kritischer zijn op het proces om te komen tot een gewijzigde procedure.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.