

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij TANATEX Chemicals b.v. te Einsteinstraat 1 - 11, Ede (Gelderland)

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 13 september en 9 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf TANATEX Chemicals b.v. (verder te noemen TANATEX). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TANATEX?

TANATEX produceert chemicaliën voor de textielindustrie. Hiervoor worden onder andere gevaarlijke grondstoffen en eindproducten opgeslagen in emballage en opslagtanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TANATEX de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen uit vorige Brzo inspecties;
- Identificatie van gevaren en beoordeling van risico's van reactor 6;
- Onderhoud van reactor 6;
- Veiligheidsrapport.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is een nieuwe onderhoudsapplicatie aangeschaft, wat de borging van het onderhoud ten goede zal komen;
- Het onderhoud aan reactor 6 is uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De opvolging van bevindingen;
- Het vullen van de nieuwe onderhoudsapplicatie.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Door het ontbreken van de basis voor het uitvoeren van een risicobeoordeling, kan niet worden aangetoond dat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. Dit komt doordat:

- De gebruikte tekeningen bij de veiligheidsstudie van reactor 6 niet volledig zijn en/of fouten bevatten;
- De veiligheidsstudie van reactor 6 niet juist is uitgevoerd;
- De aanwezige maatregelen niet allemaal zijn voorzien van een uniek herkenbaar nummer (tagging).

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Het veiligheidsrapport van TANATEX is niet actueel.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.