

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synerlogic te Graafsingel 18 22, Duiven

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 10, 11 en 31 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Synerlogic (verder te noemen Synerlogic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Synerlogic?*

De hoofdactiviteiten van Synerlogic zijn de opslag en de distributie van gevaarlijke stoffen in emballage en het mengen en afvullen van vloeistoffen en poeders voor de agrarische industrie.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Synerlogic de volgende onderdelen:

- Landelijke thema ageing
- Opmenging bevindingen inspectie 2016
- Het systematisch registreren van meldingen, ongevallen en incidenten
- De manier waarop wordt omgegaan met wijzigingen

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opmenging van de bevindingen uit de Brzo inspectie in van 2016.
- Het systematisch registreren van meldingen, ongevallen en incidenten.
- Het toepassen van de MoC procedure bij wijzigingen.
- Het opnieuw inrichten van het onderhoudsmanagementsysteem naar aanleiding van het thema ageing.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het structureel uitvoeren van een trendanalyse op de ongevalsregistratie.
- De procedure MoC en het bijbehorende formulier beter op elkaar afstemmen.
- Het inzichtelijk maken van de hoogte van het risico en opnemen in de MoC procedure.
- Afwijkingen van beleid en procedures aantoonbaar vastleggen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.