

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Liquide B.V. De Witbogt 1 te Eindhoven

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Air Liquide B.V. (verder te noemen Air Liquide). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Air Liquide?

Air Liquide is een bedrijf waar gascilinders worden opgeslagen, gevuld en gedistribueerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De opvolging van de acties uit de Brzo-inspecties in 2020.
- De organisatie en het personeel, in relatie tot het beheersen van de risico's op zware ongevallen.
- Het identificeren van de risico's op zware ongevallen en het vaststellen van de beheersmaatregelen om die risico's tot een acceptabel niveau te reduceren.
- Het melden en onderzoeken van (bijna)incidenten en het vaststellen en opvolgen van acties n.a.v. die incidenten.

Resultaten

Wat was op orde?

- De acties bedrijf uit de Brzo inspecties in 2020 zijn voldoende opgevolgd.
- Air Liquide heeft een uitgebreide set aan procedures en een kwalificatiematrix voor het opleiden en bevoegd verklaren van het personeel en het actueel houden van hun opleiding.
- De procedures voor de identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's met behulp van veiligheidsstudies zijn redelijk volledig beschreven en passend voor het bedrijf. De veiligheidsstudies worden in lijn met de procedures uitgevoerd.
- Incidenten worden geregistreerd, onderzocht en er worden acties genomen om herhaling te voorkomen. Er wordt geleerd van incidenten binnen de Air Liquide Group en binnen de brancheorganisaties waar het bedrijf bij aangesloten is.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het overzicht van de opleidingen aanvullen met de opleidingen voor de leden van de noodorganisatie.
- De risicoreductie die toegekend wordt aan beheersmaatregelen beter beschrijven en de voorkeursvolgorde voor te nemen beheersmaatregelen (eerst technisch daarna pas organisatorische en eerst preventief daarna pas repressief) vastleggen in de procedure.
- De contactgegevens voor het extern melden van incidenten bij de overheidsdiensten opnemen in de procedure voor het afhandelen van incidenten of in de procedure een verwijzing naar het bedrijfsnoodplan opnemen waar die gegevens wel in staan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.