

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V. , Albionstraat 44 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 juni 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vulcan?

Opslag en distributie van consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:

- Veranderingen verwerken.
Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden ze daarbij rekening met de veiligheid en het milieu? Zijn er extra maatregelen nodig?
- Reageren op noodsituaties
Is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties? Kan het dan slagvaardig en effectief reageren?
- De veroudering en slijtage van installaties en hoe het bedrijf daar in het algemeen mee omgaat en specifiek voor bluswaterleidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De beschrijving van de wijze waarop veranderingen worden verwekt en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.
- De beschrijving van de wijze waarop het bedrijf dient te reageren op noodsituaties. Informatie aan personeel en bezoekers over de alarmering en de nooduitrusting.
- De veroudering en slijtage van installaties en hoe het bedrijf daar in het algemeen mee omgaat.

Wat waren de verbeterpunten?

- Betere borging van de duur van een tijdelijke verandering.
- Van het afgedrukte exemplaar van het noodplan steeds de actuele versie voorhanden hebben.
- Consequent het nazorgplan doorlopen na noodplanoefeningen.
- Duidelijke afspraken maken met onderhoudsbedrijven over de veroudering en slijtage van blusleidingen en de wijze van monitoring daarop..

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.