

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V. Albionstraat 44 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 maart 2019 (onaangekondigd) en 27 maart 2019 (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vulcan?

Vulcan is een bedrijf voor de opslag en distributie van consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:

- Onaangekondigde inspectie middels een algemene rondgang;
- De opvolging van actiepunten uit Brzo-inspecties uitgevoerd in 2017 en 2018;
- De manier waarop Vulcan haar personeel en personeel van derden begeleidt om veilig te werken en hoe dit in haar organisatie is verankerd op basis van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opleidingen, communicatie, minimale bezettingsgraad voor het veilig in bedrijf houden, etc.;
- De manier waarop Vulcan haar veiligheidsprestaties meet en op welke wijze verbeteracties worden uitgevoerd;
- De manier waarop Vulcan (zware) ongevallen en bijna ongevallen onderzoekt en de opvolging van de basisoorzaken hiervan heeft regelt;
- Aanwezige maatregelen om mogelijke zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen hiervan te beperken aan de hand van het scenario brand ten gevolge kortsluiting in de elektrische installatie in een bewaarplaats voor opslag van consumentenvuurwerk.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten van 2017 zijn opgevolgd en een laatste punt wordt nog dit jaar afgerond, de actiepunten van 2018 zijn opgepakt en afgerond;
- De organisatiestructuur is duidelijk en overzichtelijk en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld
- De opleidingen voor het eigen (tijdelijke) personeel zijn geregeld;
- Met indicatoren worden de veiligheidsprestaties gemeten;
- Ongevallen (bijna) worden geregistreerd en geanalyseerd;
- De maatregelen om de gevolgen van brand ten gevolge van kortsluiting in een bewaarplaats voor consumentenvuurwerk te beperken zijn aanwezig en worden onderhouden en gecontroleerd/geïnspecteerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er zijn eisen gesteld aan personeel van derden dat werkzaamheden voor Vulcan uitvoert, maar het toezicht door Vulcan op deze eisen is nog niet goed geregeld;

- Vulcan heeft de beschreven aanwezigheid BHV-er(s) nog niet zodanig geregeld dat voldoende bezetting altijd geborgd is;
- Het kwartaaloverleg waarbij de veiligheidsprestaties worden besproken heeft in 2018 niet volgens planning plaatsgevonden;
- Er is/zijn nog geen ondersteunende methodiek(en) vastgesteld voor het analyseren van (bijna) ongevallen om daarmee op een systematische wijze tot de onderliggende basisoorzaken hiervan te komen;
- Verbeteracties worden gevolgd met een actiepuntenlijst, door aan de actiepunten een prioriteit of streefdatum te koppelen op basis van het bijbehorende risico wordt de inzichtelijkheid verbeterd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Van de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen waren onvoldoende gegevens en documentatie beschikbaar die nodig zijn voor het veilige gebruik en het aantonen van de goede staat daarvan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.