

Samenvatting Brzo inspectierapport bij NTG te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 30 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf NTG te Tilburg. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op dezelfde dag lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is NTG?

NTG is gelegen aan de Swaardvenstraat 11 op een industrieterrein in Tilburg en kent de volgende kenmerkende activiteiten:

- opslag van de gassen argon, stikstof, zuurstof, kooldioxide en lachgas.
- productie van lachgas
- het vullen van gascilinders met industriële, medische en laboratoriumgassen
- het laden en lossen van tankwagens met vloeibare cryogene gassen

De bulkgassen en de gascilinders worden op het terrein van het bedrijf opgeslagen. Door de aanwezigheid van deze stoffen moet voldaan worden aan speciale voorschriften van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden onder meer de volgende onderwerpen:

- De opvolging van de actiepunten van de inspectie 2014.
- De blus- en koelwatercapaciteit en opvang.
- Heeft het bedrijf de gevaren voor de werknemers en de omgeving in kaart gebracht? En weet het bedrijf hoe groot het risico is op een ongeval?
- Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden ze daarbij rekening met de veiligheid en het milieu? Zijn er extra maatregelen nodig?

Bij deze inspectie is aandacht besteed aan het onderkennen van de juiste gevaren/risico's, het treffen van de juiste maatregelen, hoe deze te onderhouden en of al deze zaken in een beheerssysteem zijn vastgelegd.

Resultaten

Wat is op orde?

- NTG heeft tijdens de inspectie aangetoond dat de actiepunten naar aanleiding van de inspectie 2014 voldoende zijn opgepakt.
- Het bedrijf beschikt over procedures voor de systematische identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's van zware ongevallen. Het bedrijf heeft de gevaren voor werknemers en omgeving, en de risico's op een ongeval goed in kaart gebracht.
- Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel 'Veranderingen verwerken' van Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. Bij verandering in het productieproces en de bedrijfsvoering houdt het bedrijf goed rekening met de veiligheid.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- De blus- en koelwatercapaciteit en opvang is minder relevant omdat bij NTG geen brandbare vloeistoffen en/of toxische gassen opgeslagen worden. Het risico op een onvoorziene lozing van mogelijk verontreinigd blus- en koelwater naar het rioleringsysteem is dus beperkt. NTG moet echter inzichtelijk maken voor welke scenario's de blus- en koelwatervoorziening aanwezig zijn en of de projectie en capaciteit voldoende is. Daarnaast moeten de uitgangspunten en/of ontwerpnormen van de handbediende sprinklerinstallatie vastgelegd worden en de doeltreffendheid van deze installatie worden bepaald.

Eindoordeel

Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen aangetroffen.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.