

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij INEOS Styrenics Netherlands BV te Breda

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 18 en 20 maart controleerde een inspectieteam het bedrijf INEOS Styrenics Netherlands BV (hierna INEOS) te Breda. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 3 april lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is INEOS?

INEOS produceert, verpakt en verlaadt diverse typen polystyreen. Hiervoor worden onder meer diverse gevaarlijke stoffen gebruikt die op het bedrijfsterrein aanwezig zijn.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij INEOS de volgende onderdelen:

- Op welke wijze het bedrijf de gevaren voor de werknemers en de omgeving in kaart heeft gebracht, en of zij weet hoe groot het risico op een ongeval is.
- Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden ze daarbij rekening met de veiligheid en het milieu? Zijn er extra maatregelen nodig?
- Is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties? Kan het dan slagvaardig en effectief reageren?
- Zijn de blusvoorzieningen op orde.
- Controleert het bedrijf stelselmatig of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en milieu? Heeft dat in de praktijk voldoende effect? Zoeken ze steeds naar verbeteringen?
- Heeft het bedrijf inzicht in de risico's van onvoorziene lozingen van schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater of een rioolwaterzuivering.

Resultaten

Wat was op orde?

- De blus- en koelwatersystemen op het bedrijfsterrein.
- De bluswateropvang van het tankenpark.
- De procedures en uitvoering met betrekking tot de opvang en afvoer van afvalwater.
- De jaarlijkse beoordeling van de directie van het veiligheidsbeheerssysteem is inzichtelijk en transparant.
- De interne controles worden uitgevoerd volgens een vastgesteld programma.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Inzichtelijkheid van de wijze waarop gevaren en risico's door het bedrijf worden geïdentificeerd.
- Procedureel en op de uitvoering van de noodorganisatie zijn enkele kleine verbeteringen noodzakelijk.
- Onderbouwing van de bluswateropvangcapaciteit van het productiegebouw.
- De wijze waarop veranderingen worden doorgevoerd kan worden verbeterd. INEOS heeft dit onderkend en voert momenteel een verbeterproject uit.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 1

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie.

De eerste betrof de signalering van gevaren op tanks en leidingen die niet voldeden aan de wettelijke eisen en onvoldoende (duidelijk) waren.

De tweede overtreding heeft betrekking op de geschiktheid van de scenario's. Hierin beschrijft het bedrijf welke ongevallen zich kunnen voordoen en wat het bedrijf doet om die te voorkomen. Ook staat erin hoe het bedrijf de gevolgen wil beperken als het toch misgaat. Deze scenario's dienen te worden herzien zodat ze specifiek en vollediger zijn.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.