

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vollenhoven Olie B.V., Goirkekanaaldijk 221 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vollenhoven Olie B.V. (verder te noemen Vollenhoven). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vollenhoven?

Vollenhoven is een bedrijf in de smeeroilie- en brandstoffen branche. Op de locatie Tilburg is een op- en overslag terminal voor benzine, diesel en aanverwante blends.

Om het depot aan te passen aan de laatste stand van veiligheid en milieu, worden door het bedrijf in de komende periode een aantal belangrijke veiligheids- en milieumaatregelen gerealiseerd.

Doordat het Wilhelminakanaal niet bevaarbaar is voor schepen die bij Vollenhoven de opslagtanks kunnen vullen, is door het management van Vollenhoven ervoor gekozen om 4 tanks (tank 1 t/m 4) voorlopig volledig buiten gebruik te stellen (leeg en gereinigd) en één tank (tank 5) voor de helft gevuld te laten met dieselolie. Dit laatste als gevolg van douaneverplichtingen. Overslag van product vindt niet plaats. Het onderhouds- en inspectieregime houdt Vollenhoven in stand omdat het depot op termijn weer in gebruik zal worden genomen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vollenhoven de volgende onderdelen:

- De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar aanleiding van de Brzo inspectie die in 2016 bij het bedrijf is uitgevoerd.
- Het beleid van het bedrijf tegen ongewenste veroudering (ageing) van installaties en systemen.
- Maatregelen tegen ongewenste veroudering van (geïsoleerde) leidingen.
- Maatregelen tegen ongewenste veroudering van koel- en bluswaterleidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf heeft aantoonbaar uitvoering gegeven aan de acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2016.
- Het bedrijf past beleid toe ten aanzien van de risico's die samenhangen met veroudering van apparatuur en corrosie. Zij heeft dit schriftelijk vastgelegd waardoor er borging is van het beleid.
- De risico's op het gebied van veroudering van installaties en apparatuur zijn in kaart gebracht.
- In procedures is vastgelegd hoe de zaken betreft veroudering zijn georganiseerd, met welke middelen en wie verantwoordelijk is.
- Het depot is buiten gebruik gesteld en Vollenhoven is bezig met vaststelling van de integriteit en restlevensduur van installatieleidingen.
- Omdat de brandbeveiligingsvoorzieningen worden vervangen, is de huidige aanpak van veroudering voldoende. In de huidige fase kan worden volstaan met het borgen van de functionaliteit van deze voorzieningen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De functionaliteit van de blus- en koelwaterleiding dient te worden aangetoond en bewaakt.
- Goedkeur- en afkeurcriteria en de restlevensduur van de blus- en koelsystemen dienen te worden bepaald (voor nieuwe situatie) en de registraties van meetresultaten moeten hierop worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.