

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Loodet B.V., Hazeldonk 6803 te Breda

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 december 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio onaangekondigd het bedrijf Loodet B.V. (verder te noemen Loodet). De resultaten zijn in kaart gebracht en op diezelfde dag bekend gemaakt aan het bedrijf.

Op 9 en 27 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Loodet. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 en 27 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Loodet?

Loodet is een logistiek bedrijf met als hoofdactiviteit het op- en overslaan, sieren en ompakken van ADR en niet-ADR geclassificeerde goederen en food- en foodgerepteerde producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Loodet de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten van vorig jaar;
- De werking van de passieve brandbeveiliging;
- De uitvoering van controle, onderhoud en inspectie;
- De werkwijze hoe om wordt gegaan met mogelijke veroudering en degradatie van machines en stellingen;
- Maatregelen algemeen.

Resultaten

Wat was op orde?

Loodet heeft een goed functionerend onderhoudssysteem voor de uitvoering van controle, inspectie en onderhoud. De gevaren en risico's als gevolg van veroudering en degradatie zijn ingebed in het reguliere onderhoudssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- Borg dat veiligheidskritische componenten herkenbaar zijn in het onderhoudsmanagementsysteem;
- Borg de tijdige opvolging van veiligheidskritische acties voortkomend uit onderhoud en inspectie;
- Borg in de uitvoering van onderhoud en inspecties dat geïdentificeerde technische LOD's verifieerbaar zijn;
- Borg dat de afkeerpunten uit de inspectie van 01-10-2018 aan de sprinklerinstallatie met schuimbijmenging worden verholpen en deze installatie alsnog wordt goedgekeurd;
- Borg dat na goedkeuring van het uitgangspuntendocument dat nu in de beoordelingsfase zit, eventuele in dit document voorgeschreven aanpassingen worden doorgevoerd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden.

Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

De werking van passieve brandbeveiliging is onvoldoende gegarandeerd, omdat:

- De inventarisatie van passieve brandbeveiliging onvolledig is;
- De periodieke controle en onderhoud van passieve brandbeveiliging onvoldoende is opgenomen in het onderhoudmanagementsysteem;
- De geschiktheid van aanwezige passieve brandbeveiliging niet altijd aantoonbaar is;
- De aanwezige passieve brandbeveiliging niet voldoet aan de gestelde eisen, vanwege beschadigingen en mankementen;
- De WBDBO tussen opslag/expeditieruimte A naar sileerruimte 1 niet ten minste 30 minuten in beide richtingen bedraagt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.