

Samenvatting Brzo-inspectie bij Caldic Chemie B.V. gevestigd te Europoort - Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9, 11 en 16 december 2015 controleerden inspecteurs van de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het bedrijf Caldic Chemie B.V. verder te noemen Caldic. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 december 2015 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Caldic?

Het bedrijf produceert (para)formaldehyde en hexamethyleentetramine. Deze producten worden tevens verpakt en verladen in vrachtwagens en containers. Ook vindt opslag en overslag (via leidingen, schepen, wagons en tankauto's) van methanol, bio-ethanol en formaldehyde plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Caldic de volgende onderdelen:

- De beoordeling van veiligheidsprestaties;
- Onderzoek naar zware ongevallen;
- De bluswater capaciteit en –opvang;
- Onderhoud van de blusmiddelen;
- De bedrijfsbrandweeraanwijzing;
- De veiligheidscultuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en netheid op het terrein:
Het terrein is visueel geïnspecteerd en is ordelijk en netjes.
- De beoordeling van veiligheidsprestaties:
Er is een breed systeem van prestatie-indicatoren voor alle VBS-elementen. Tevens is het bedrijf ten aanzien van het onderhoud van veiligheids- en milieukritische activa onder controle.
- Onderzoek naar zware ongevallen:
Het bedrijf voert een registratie van (bijna) ongevallen en heeft aangetoond oorzaken van (bijna) ongevallen te onderzoeken en maatregelen te treffen.
- Bluswatercapaciteit:
De bluswatercapaciteit is toereikend.
- Onderhoud blusmiddelen:
Het onderhoud aan de blusmiddelen is geborgd en wordt aantoonbaar uitgevoerd.
- Veiligheidscultuur:
Bij Caldic maakt de veiligheidscultuur duidelijk onderdeel uit van de gehele bedrijfsvoering. Veiligheid is van iedereen en iedereen voelt zich verantwoordelijk.

Wat waren de verbeterpunten?

- Procedure beoordeling veiligheidsprestaties:
Het schriftelijk vastleggen van de huidige werkwijze van de permanente en systematische beoordeling van veiligheidsprestaties.
- Actiepunt bevoegd gezag
De huidige bedrijfsbrandweeraanwijzing is gebaseerd op een verouderde rapportage inzake de Bedrijfsbrandweer en dient door de VRR te worden geactualiseerd.
Momenteel is het bedrijf bezig met aanpassingen aan het Veiligheidsrapport, dat in 2016 wordt ingediend. Een geactualiseerd rapport inzake de Bedrijfsbrandweer maakt onderdeel uit van het nieuwe Veiligheidsrapport. Het nieuwe Veiligheidsrapport vormt zodoende een uitgelezen moment voor het bevoegd gezag om de bedrijfsbrandweeraanwijzing te actualiseren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in categorie 1 en categorie 2.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:
Het betrof het niet melden bij het bevoegd gezag van een tweetal incidenten.

Toelichting:

De indeling van de overtreding in categorie 3 is gebaseerd op het feit dat op het moment van constatering de twee incidenten afgehandeld waren en er geen gevaar meer bestond voor een zwaar ongeval.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook meerdere verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om de geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.