

Samenvatting Brzo-inspectie bij Calpam SMD

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 17 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Calpam SMD Handel en Distributie B.V. te Gorinchem. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 17 februari 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor bedrijf is Calpam SMD?

Calpam SMD is een bulkopslag van diesel in landtanks en petroleum in ondergrondse tanks, gecombineerd met een benzinstation.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De opvolging van de acties uit vorige inspecties;
- De uitvoering van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- De wijze waarop Calpam SMD haar risico's beoordeeld;
- De bluswatervoorziening.

Resultaten

Wat was op orde

- Calpam SMD heeft opvolging gegeven aan de actiepunten uit de bevindingen uit de BRZO-inspectie van 2014;
- Calpam SMD heeft haar beschrijvingen van de termen 'kans' en 'effect', waarmee de risico's worden beoordeeld, aangepast n.a.v. de BRZO-inspectie van 2014. Hiermee kan Calpam SMD haar risico's goed beoordelen;
- De bluswatervoorziening is afgestemd op de risico's.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Doelstellingen zijn al meerdere jaren doorgeschoven zonder een heldere afweging van de risicogevolgen daarvan;
- Actiepunten kunnen meerdere malen worden doorgeschoven zonder een heldere afweging te maken van de risicogevolgen;
- De benodigde aanvullende afweging die gemaakt moet worden bij een score van "midden risico", is niet duidelijk vastgelegd;
- De procedures dienen meer afgestemd te worden op de werkelijke uitvoering.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie

categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Bij Calpam SMD zijn geen overtredingen aangetroffen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.