

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Calpam SMD Handel en Distributie B.V. te Handelskade 3, Gorinchem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 februari 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Calpam SMD Handel en Distributie B.V. (verder te noemen Calpam). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 februari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Calpam?*

Calpam is een bedrijf dat dieselolie en herwinbare koolwaterstoffen opslaat in bovengrondse tanks en petroleum in een ondergrondse tank, gecombineerd met een tankstation.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Calpam de volgende onderdelen:

- Terugkoppeling op de acties van vorig jaar
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- Verouderingsmechanismen bij brand- en koelleidingen
- Verouderingsmechanismen bij productleidingen

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De procedure voor wijzigingen
- Het onderhoud op de brand- en koelleidingen
- Het onderhoud op de productleidingen

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Rapportage van inspecties
- Opvolging van inspectieresultaten
- Uitvoering van de procedure voor wijzigingen

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Bij het uitvoeren van wijzigingen moet de procedure beter gevolgd worden, inclusief het administratieve werk dat erbij hoort.
- De installatietekeningen zijn al enkele jaren niet actueel. Deze moeten worden bijgewerkt.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.