

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Dekker Tankopslag B.V. te Ouderkerk aan den IJssel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 17, 18 februari en 13 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Dekker Tankopslag B.V. te Ouderkerk aan den IJssel. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 18 februari 2015 en 13 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Dekker Tankopslag B.V.?

Dekker Tankopslag B.V. slaat verschillende producten op in tanks en vaten en vult verschillende stoffen af in vaten of IBC's vanuit tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Dekker Tankopslag B.V. de volgende onderdelen:

- Wat is het beleid van Dekker Tankopslag B.V. t.o.v. alle gevaren en risico's in het bedrijf?
- Hoe is geborgd dat de werknemers van Dekker Tankopslag B.V. de juiste trainingen krijgen?
- Beschikt Dekker Tankopslag B.V. over voldoende bluswateropvangcapaciteit?
- Zijn bij de scenario's de juiste maatregelen getroffen en zijn deze beschikbaar?
- Is er een noodplan aanwezig met de juiste informatie voor hulpdiensten?
- Is er een stoffenlijst aanwezig om een calamiteit zo efficiënt mogelijk te kunnen oplossen?

Resultaten

Wat is op orde?

- Dekker Tankopslag B.V. beschikt over een systeem waarin wordt geborgd dat de juiste werknemers de juiste opleidingen gevolgd hebben.
- Dekker Tankopslag B.V. heeft een beleidsdocument, gericht op risico's en gevaren.

Verbeterpunten (geen overtreding)

- Bij calamiteiten bij Dekker tankopslag B.V. moeten externe hulpdiensten snel kunnen beschikken over een overzicht van de aanwezige stoffen op het terrein. De stoffenlijst van Dekker Tankopslag B.V. voldoet aan de wettelijke eisen. De lijst is alleen niet direct beschikbaar buiten kantooruren.
- Dekker Tankopslag B.V. moet de opleidingsmatrix opnemen in procedure personeel & organisatie.

- Dekker tankopslag B.V. moet functioneringsgesprekken gaan uitvoeren.
- In taak-functieomschrijvingen van de werknemers van de tankenparken bij Dekker Tankopslag B.V. moet worden opgenomen dat zij werken in besloten ruimten en werken met stikstof.
- Dekker Tankopslag B.V. moet de veiligheidsstudie herzien en verifiëren of de scenario's nog aangevuld moeten worden.
- Dekker Tankopslag B.V. moet de stickers die aangeven of een tank stikstof bevat, vernieuwen.

Overtredingen

- De aard en omvang van de risico's bij Dekker tankopslag B.V. zijn niet beschreven.
- Het noodplan van Dekker Tankopslag B.V. beschrijft niet alle gegevens.
- Dekker tankopslag B.V. heeft maatregelen benoemd die onvoldoende of niet ingrijpen bij eventuele gevaren om die te verminderen in de scenario's.
- Dekker Tankopslag B.V. moet geen gasbrander gebruiken, of wel gebruiken maar dan volgens een bepaalde procedure werken bij gestold product in de leidingen van het tankenpark.
- Dekker Tankopslag B.V. moet dubbele afsluiters gebruiken op de stikstofleiding.
- Dekker Tankopslag B.V. moet alle bouten, moeren en knevels monteren volgens ontwerp van de tanken.
- Dekker Tankopslag B.V. dient gevaarlijke stoffen met de gevaaraanduiding ADR-klasse 3 (brandgevaarlijk) en ADR-klasse 5.1 (brandbevorderend) te scheiden in een opslagvoorziening.

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 1

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie. De overtreding betrof het beschrijven van aard en omvang van risico's in het beleidsdocument

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde zeven overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen het benoemen van maatregelen die onvoldoende of niet ingrijpen bij eventuele risico's in de scenario's; geen dubbele afsluiten leidingen; noodplan voldoet niet aan eisen; gebruik gasbrander; scheiding gevaarlijke stoffen; bouten en moeren bevestigen volgens ontwerp installatie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgcacties tot alle overtredingen zijn verholpen.