

Samenvatting Brzo-inspectie bij Den Hartog B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 2 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Den Hartog B.V. te Groot-Ammers. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 2 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor bedrijf is Den Hartog?

Den Hartog is een bulkopslag van diesel, ethanol en benzine in landtanks, met laad- & losplaatsen voor vrachtwagens en schepen.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De afhandeling van de actiepunten van de vorige inspectie;
- De bluswatervoorziening en de mogelijkheid om gebruikt bluswater op te vangen;
- De oplevering van de vervanging van de tankbodem van tank 12;
- De risico's voor het oppervlaktewater.

Resultaten

Wat was op orde

- De bluswatercapaciteit is toereikend. De blus- en koelstystemen zijn aantoonbaar onderhouden en geïnspecteerd. Er zijn voldoende faciliteiten voor de opvang van bluswater aanwezig;
- De vervanging van de bodem van tank 12 is volgens de normen uitgevoerd. De tank is gecertificeerd voor ingebruikname.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- De maatregelen voor het beperken en opruimen van drijfvlagvormende stoffen op oppervlakte water zijn nog niet volledig beoordeeld en geborgd;
- Den Hartog heeft moeite om goede prestatie indicatoren op te stellen;
- De stoffenlijst voor de hulpdiensten kan duidelijker door het verstrekken van meer informatie.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. Bij Den Hartog zijn geen overtredingen aangetroffen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.