

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. te Willemskerkeweg 5, Hoek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 9 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. (verder te noemen Indaver). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Indaver?

Indaver is een bedrijf dat (gevaarlijke) afvalstoffen van andere bedrijven ontvangt, tijdelijk opslaat en verwerkt. Daarnaast reinigt Indaver opslagtanks van tankauto's en spoorwegwagons. Indaver beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Indaver de volgende onderdelen:

- De procedure en de uitvoering van veiligheidsstudies
- De verificatie van de maatregelen van de installatie scenario's
- Visuele inspectie
- De procedures van de cleaning werkzaamheden
- De milieu risico analyse op onvoorziene lozingen
- Het onderzoek van incidenten en de opvolging daarvan
- De prestatie indicatoren
- De manier waarop VBS elementen beoordeeld worden
- Opvolging bevindingen voorgaande Brzo-inspectie

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging bevindingen Brzo-inspectie 2018
- Good-housekeeping
- VBS elementen beschrijving in het PBZO document
- Registratie systeem incidenten
- Voorkomen van onvoorziene lozingen

Wat waren de verbeterpunten?

- Alle incidenten moeten in het incidentenregistratiesysteem worden opgenomen.
- De opvolgdatum van de acties moeten beheerd worden door de veiligheidskundige.
- Observatieronden van werkplek verbeteren

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Procedures en riooltekening actualiseren
- De keuring van het schuimvormend middel
- De uitvoering van interne audits

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.