

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV te Wattweg 2, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 9 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV (verder te noemen Nijman/Zeetank Onroerend Goed B.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nijman/Zeetank Onroerend Goed B.V.?

Nijman/Zeetank is een inrichting voor logistieke dienstverlening op het gebied van transport en distributie van petrochemische producten, brandstof, gas, glas en stukgoed. Naast het vervoer verzorgt Nijman/Zeetank de afhandeling van bijkomende activiteiten zoals, inslag, uitslag en opslag, het verwarmen, afvullen en wegen van producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nijman/Zeetank Onroerend Goed B.V. de volgende onderdelen:

- Identificatie en de risico beoordeling voor het voorkomen van zware ongevallen.
- Orde en netheid binnen de inrichting.
- De planning voor noodsituaties.
- De beheersing van het uitvoeren van het verwarmen en overpompen van tankcontainers, inclusief het onderhoud van de apparatuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en netheid binnen de inrichting.
- De identificatie en de risico beoordeling voor het voorkomen van zware ongevallen is redelijk op orde.
- Het noodplan en de noodorganisatie.
- De staat en keuring van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.
- De beheersing van het uitvoeren van het verwarmen en overpompen van tankcontainers, inclusief het onderhoud van de apparatuur.

Wat waren de verbeterpunten?

- Sommige preventieve maatregelen in de gevarenstudies moet het bedrijf specifieker beschrijven.
- De maximale vullingsgraad van de tankcontainers moet het bedrijf per product bepalen en beschrijven.
- De checklijst voor het verwarmen van de tankcontainers aanpassen met een bevestiging dat de vullingsgraad is gecontroleerd.
- Het bedrijf moet voor het meten van de prestaties met betrekking tot de identificatie en beoordeling van gevaren geschikte indicatoren gebruiken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.