

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij OCI Terminal Europoort B.V. te Moezelweg 151, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 december 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf OCI Terminal Europoort B.V. (verder te noemen OCI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is OCI?

Bij OCI worden ammoniak op- en overgeslagen, aqua ammonia en demiwater geproduceerd en op- en overgeslagen en utilities geleverd aan omliggende bedrijven.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij OCI de volgende onderdelen:

- Openstaande actiepunten inspectie 2018
- Veiligheidscultuur
- Brandbeveiligingssysteem verladersstation
- Domino-effecten
- Ageing

Resultaten

Wat was op orde?

- Aan de actiepunten uit de vorige inspectie is opvolging gegeven.
- Er wordt volgens een inspectieprogramma onderhoud uitgevoerd aan de brandbeveiligingssystemen.
- Het bedrijf is zich bewust van de domino-effecten.
- Het is inzichtelijk welke onderdelen onderhevig zijn aan vermoeiing.

Wat waren de verbeterpunten?

- Monitoren van de spoelresultaten van het bluswaternet en indien nodig de frequentie hierop aanpassen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het, het verbeterpunt gaat uitvoeren.