

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Pro Delta Environmental Support B.V. aan de Malledijk 3 te Spijkenisse en de Butaanweg 5 -7 te Vondelingenplaat

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 15 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Pro Delta Environmental Support B.V. (verder te noemen ProDelta) aan de locaties Malledijk 3 te Spijkenisse en aan de Butaanweg 5-7 te Vondelingenplaat Rt. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

De inspectie is gecombineerd omdat beide bedrijven gebruik maken van één gezamenlijk beleidsdocument en veiligheidsbeheerssysteem.

Wat voor een bedrijf is ProDelta?

ProDelta is een verhuurbedrijf van loodsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Tevens vinden in een aantal loodsen andere activiteiten plaats door huurders zoals het mengen van gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ProDelta de volgende onderdelen:
Het gebruik van procedures en instructies voor de organisatie en het personeel.

De planning voor noodsituaties ten aanzien van het systematisch beoordelen van voorzienbare voorvallen en het uitwerken en beoefenen van het noodplan. Tevens is de thema-inspectie Uitvoerbaarheid Rampenbestrijding uitgevoerd.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf maakt een ordelijke en nette indruk.
- De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid zijn vastgelegd.
- In het noodplan is de noodorganisatie vastgelegd.
- Het noodplan wordt regelmatig met huurders beoefend en geëvalueerd.
- De infrastructuur op de inrichting is geschikt voor de taken van de hulpdiensten bij de rampenbestrijding.

Wat waren de verbeterpunten?

- De actiepuntenlijst van het intern overleg aanpassen.
- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen in functie-omschrijvingen.
- Opleidingsoverzicht op functieniveau aanpassen.
- Revisiebeheer toepassen bij aanpassen noodplan.
- Het PBZO-document moet worden geactualiseerd aan het Brzo 2015.

- Veiligheidsprestatie-indicatoren aanpassen voor personeel en organisatie en de planning voor noodsituaties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

Er is onvoldoende voorzien in het vastleggen van opleidingseisen van de medewerkers en aannemers.

Er is onvoldoende voorzien in instructie welke maatregelen worden getroffen bij onderhoud en storingen van de brandbeveiligingsinstallatie. ProDelta heeft inmiddels hiervoor een instructie opgesteld en ter beoordeling bij de DCMR ingediend.

Er is onvoldoende voorzien in procedures voor het onderkennen van noodsituaties. Tevens is onvoldoende voorzien in de beschikbaarheid en vervanging van veiligheidsfunctionarissen in de noodorganisatie, hebben medewerkers onvoldoende het noodplan beoefend en is er geen planning voor het oefenen van noodsituaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.