

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vabix Holding B.V. te Driemanssteeweg 560, Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 13 september 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vabix Holding B.V. (verder te noemen Vabix). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vabix?

Vabix is een bedrijf waar koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen worden op- en overgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vabix de volgende onderdelen:

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties
- Het onderzoek naar (bijna) ongevallen
- Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)
- Maatregelen (algemeen)

Resultaten

Wat was op orde?

- Keurig en opgeruimde indruk in de loodsen;
- Keuring van heftrucks is in orde;
- Keuring van blusmiddelen is in orde;
- Keuring van magazijnstellingen is in orde;
- Methode van de gevaren-identificatie is in orde

Wat waren de verbeterpunten?

- Het beoordelen van de consequenties van de vernieuwde risicomatrix;
- Het aantonen met welke frequentie de flessenbatterijen van de blusinstallatie periodiek worden geïnspecteerd en gekeurd;
- Het registreren en onderzoeken van (bijna) ongevallen;
- Het treffen van fysieke maatregelen zodat de brandbestrijdingsmiddelen en hoofdschakelaar altijd goed bereikbaar zijn;
- Voor de waterleiding van de noodvoorziening dient een legionellabeheersplan te worden opgesteld; en te worden uitgevoerd;
- Voor het opslaan van pallets op de bovenste palletplaats moet onderzocht worden welke maatregelen genomen moeten worden om beladen pallets onbeschadigd te kunnen behandelen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

1. In de installatiescenario's worden maatregelen ten onrechte of meerdere keren opgevoerd, zodat niet kan worden aangetoond dat met de aanwezige technische en organisatorische voorzieningen de risico's van zware ongevallen op adequate wijze beheerst worden.
2. De registratie van de permanente monitoring van veiligheidsprestaties vindt niet plaats. De doelstellingen worden alleen gecontroleerd tijdens het schrijven van de managementrapportage (veiligheidsverslag). Tussentijdse bijsturing is hierdoor niet geborgd.
3. De QRA is niet actueel en bezit de verkeerde uitgangspunten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.