

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NAM Grijpskerk UGS en Norg UGS

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 en 21 juni 2018 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio de NAM-locaties Grijpskerk UGS en Norg UGS (verder te noemen NAM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NAM?

De hoofdactiviteit op beide locaties is het injecteren en opslaan van aardgas in het gasreservoir en het terug produceren en drogen van aardgas uit datzelfde gasreservoir.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NAM de volgende onderdelen:

- Is de organisatie onlangs gewijzigd en zijn de risico's hiervoor geïdentificeerd en maatregelen genomen;
- Voldoet het eigen personeel en het personeel van derden aan de gestelde opleidingseisen;
- Zijn er veiligheidsdoelstellingen vastgelegd en worden deze getoetst;
- Worden periodiek veiligheidsstudies uitgevoerd en hoe is dit geborgd;
- Worden periodiek oefeningen gehouden en worden de leerpunten hieruit opgepakt en gedeeld.

Resultaten

Wat was op orde?

- De organisatorische wijzigingen worden op systematische wijze geïdentificeerd en geanalyseerd;
- Het personeel wordt conform opleidingseisen opgeleid en getraind;
- De bewaking van de competenties van de contractors is geborgd;
- De veiligheidsstudies worden conform de planning geactualiseerd;
- De noodorganisatie wordt periodiek geoefend en de oefeningen worden geëvalueerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het concreter maken van de veiligheidsdoelstellingen in het jaarplan;
- Het evalueren van installatie-specifieke oefeningen in relatie tot concern brede leerpunten;
- Het heroverwegen van de bedrijfsbrandweerscenario's in relatie tot de calamiteitenbrandweer van NAM;
- Het heroverwegen van het installatiescenario "breuk door trillingen" in relatie tot aangevoerde beheersmaatregelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.