

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) te Gelderlantlaan 9, Utrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VARO?*

VARO Energy Tankstorage B.V. is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (benzine- en diesel producten). Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:

De inspecteurs controleerde bij VARO Utrecht de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de Brzo-inspectie 2019.
- Of er voldoende toezicht wordt gehouden op de orde en netheid van het terrein en de veiligheid van de installatie onderdelen.
- Het melden van ongewone voorvallen en incidenten aan de overheid.
- Het uitvoeren van wijzigingen.
- De procedures, instructies, werkvergunningen en formulieren voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Inspectie uitgevoerd op afstand.

In verband met de corona maatregelen heeft het inspectieteam besloten om dit jaar geen fysieke inspectie uit te voeren. De inspectie is beperkt tot 1 dag via videobellen.

### *Concern regeling*

VARO Energy Netherlands B.V. heeft meerdere vestigingen in Nederland met een gemeenschappelijk preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem. De gedocumenteerdheid en geschiktheid hiervan wordt landelijk beoordeeld. In deze inspectie beoordelen we uitsluitend de geïmplementeerdheid van het beleid en de onderliggende procedures bij de vestiging van VARO in Utrecht.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- MOC's worden volgens procedure uitgevoerd.
- Er loopt een traject om de veiligheidscultuur te verbeteren.
- Opmenging actiepunten 2019.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Naamgeving van de wijzigingen zijn onvoldoende duidelijk.
- De registratie en het melden van ongewone voorvallen moet worden verbeterd.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- Werkvergunningprocedure wordt niet op alle punten gevolgd
- De Taakrisicoanalyse-werkinstructie wordt niet goed gevolgd
- Een ongewoon voorval in de zin van artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is niet gemeld aan het bevoegd gezag.
- Er is niet procedureel geborgd dat (bijna-) ongewone voorvallen op een juiste wijze worden gemeld, geregistreerd, onderzocht en voorzien van de juiste corrigerende maatregelen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.