

# **Samenvatting**

# **INSPECTIERAPPORT**

**VARO Energy Tankstorage B.V. (Utrecht)**

Utrecht

**Inspectiedagen 6 en 7 maart 2018**

Datum definitief rapport: 6 april 2018

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) te Gelderlantlaan 9, Utrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 6 en 7 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VARO?*

VARO Energy Tankstorage B.V. is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (benzine- en diesel producten). Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:

- Het opvolgen van de acties uit de BRZO inspectie van 2017;
- Rondgang over het terrein met aandacht voor de plaatsing van beschermende voorzieningen tegen overdruk in leidingen;
- De opleiding van het personeel in relatie tot de veiligheidsrisico's met hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- De manier waarop de eigen veiligheidsprestaties worden gevolgd en gemeten,
- De toegepaste methode om de eigen veiligheidsprestaties te beoordelen en hoe beleid wordt gemaakt om dit verder te verbeteren.
- De wijze waarop de drukbeschermende voorzieningen in leidingen zijn geplaatst en de wijze waarop de insteldrukken van deze voorzieningen zijn bepaald.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De procedures ten aanzien van o.a. opleiding van het personeel zijn aanwezig en worden beheerd, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de door derden uit te voeren werkzaamheden.
- In de functiebeschrijvingen zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het eigen personeel opgenomen.
- De benodigde opleidingen worden in de opleidingsmatrix geregistreerd en de voortgang en geldigheid gemonitord.
- De insteldrukken om de veiligheid van de leidingen te garanderen zijn bepaald aan de hand van de in het veiligheidsbeleid aangegeven eisen.
- De permanente systematische beoordeling van veiligheidsprestaties zijn opgenomen in procedures en er wordt volgens deze procedures gewerkt.

- Er zijn geschikte procedures voor het melden, rapporteren, onderzoeken en analyse van verstoringen, incidenten en (bijna) ongevallen.
- Er zijn geschikte procedures voor het systematisch en periodiek uitvoeren van controles op het functioneren van het veiligheid beheersysteem.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Gevolgde opleidingen worden geëvalueerd. Deze werkwijze moet nog in de procedure worden opgenomen.
- De verbeteringen die moeten worden uitgevoerd volgens de veiligheidsfilosofie moet beter worden afgestemd met de uitvoering van deze verbeteringen.
- Om de werking en beheersing van de veiligheid te toetsen, worden bij VARO verschillende soorten audits uitgevoerd. De relatie tussen de verschillende audits, kan beter worden vastgelegd.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.