

Samenvatting

Brzo-inspectierapport bij Argos terminal Zwolle

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 12 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Argos Storage B.V. Terminal Zwolle te Zwolle. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 12 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Argos

Argos Storage BV is een inrichting voor opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks (KI en K3). Voorts vindt er ook op- en overslag van additieven plaats. Aan- en afvoer van deze producten gebeurt doormiddel van tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De onderwerpen die tijdens deze inspectie aan bod kwamen, zijn:

- het onderhoud en het onderhoudssysteem;
- Het scenario het lossen van benzine vanaf het schip naar tank 2610;
- voorbereiding op noodsituaties;
- werkvergunningen
- blus- en koelwatervoorzieningen.

Resultaten

Wat was op orde

Argos heeft aandacht geschonken aan de actiepunten naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2014.

Werkvergunningen

Voor de uitgevoerde werkzaamheden binnen de terminal was een werkvergunning afgegeven. De werknemers waren op de hoogte van de situatie op de terminal en de veiligheidsregels.

Blus- en koelwatervoorzieningen

Argos heeft voldoende blus- en koelwatervoorzieningen om een calamiteit te bestrijden. De blus- en koelwatervoorziening wordt onderhouden en getest. .

Verbeterpunten

Vorbereiding op noodsituaties

Argos heeft een procedure voor noodsituaties. In de procedure staat onvoldoende dat de vastgestelde noodsituaties in het noodplan specifiek moeten zijn voor de betreffende terminal. De invloed op de noodsituaties vanuit de omgeving van de terminal en of een terminal bemand of onbemand in bedrijf is, is niet duidelijk beschreven. Hoe de afvoer van bluswater plaats vindt is niet beschreven.

Het onderhoud en het onderhoudssysteem

Argos is bezig met het opzetten van een nieuw onderhoudssysteem. Gekeken is naar de voortgang van dit project. Het onderhoudssysteem wordt in 2016 ingevoerd.

Argos voert onderhoud uit aan de aanwezige voorzieningen op de tank. Het vastleggen van het uitgevoerde onderhoud moet worden verbeterd. Niet al het uitgevoerde onderhoud was toonbaar in het onderhoudssysteem.

Scenario

De in het bekeken scenario beschreven voorzieningen om een zwaar voorval te voorkomen waren aanwezig. De beschrijving van de scenario's moet worden verbeterd. Ook zijn niet alle aanwezige voorzieningen die een zwaar ongeval voorkomen beschreven en onderzocht of deze geschikt zijn. Na het uitvoeren van veiligheidsstudies moeten de scenariobeschrijvingen worden verbeterd.

Argos heeft veel nieuwe medewerkers in dienst genomen vanwege het vertrek van personeel. De nieuwe medewerkers zijn bezig met een inwerkperiode. De coördinatie bij het uitvoeren van de acties uit de ingediende plannen van aanpak dient te worden verbeterd. De accountmanagers voor Argos hebben aangegeven dat er een gesprek gevoerd gaat worden bij de directie van Argos.

Bij dit gesprek zal de stand van zaken over veiligheid en de constatering op de terminals van Argos in Nederland worden besproken.

Eindoordeel

Tijdens de inspectie hebben de inspecteurs geen overtredingen geconstateerd. Wel zijn er verbeterpunten geconstateerd. De inspecteurs verwachten dat het bedrijf deze verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.