

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stahl Europe BV, Sluisweg 10 te Waalwijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 28 november en 13 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Stahl Europe BV (verder te noemen Stahl Waalwijk). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Stahl Waalwijk?*

Stahl Europe B.V. (verder: Stahl), gelegen aan de Sluisweg 10 te Waalwijk is gespecialiseerd in het ontwikkelen, testen, produceren en verkopen van coatings, kleurstoffen en proces chemicaliën voor leder en flexibele substraten zoals kunstleder en textiel. Ten behoeve van de productieprocessen is een scala van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting aanwezig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Stahl Waalwijk de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten 2016.
- Het beleid waarmee Stahl ageing van de installaties monitort en bewaakt.
- Ageing van geïsoleerde en niet geïsoleerde productleidingen.
- Ageing van koel- en bluswaterleidingen.
- De orde- en netheid in de fabrieken en de magazijnen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Stahl heeft invulling gegeven aan de openstaande actiepunten uit de Brzo inspectie 2016.
- Stahl heeft door middel van inventarisatie, identificatie en monitoring t.a.v. ageing algemeen, de risico's goed in beeld gebracht.
- Stahl heeft (t.o.v. ageing) haar preventiebeleid schriftelijk vastgelegd en uitgewerkt in een veiligheidsbeheerssysteem;
- Stahl heeft haar productleidingen geïnventariseerd, monitort en voert preventief onderhoud hierop uit.
- Stahl heeft koel- en bluswaterleidingen op sterkte beoordeeld, en waar noodzakelijk vervangen.
- Stahl heeft voor de koel- en bluswaterleidingen een "spoelprogramma" geïmplementeerd.
- Stahl monitort het inkomen van de jockeypomp in het bluswatersysteem.
- Stahl produceert- en slaat haar producten en grondstoffen op in ordelijke en nette fabrieken en magazijnen.
- Stahl heeft het bedrijfsnoodplan aangevuld met een module die ingaat op het blusgas vrijmaken van de PGS 15 loods.

*Wat waren de verbeterpunten?*

Wat waren de verbeterpunten?

- Stahl moet de controle op de staat van de blusleidingen en de supports hieronder periodiek uitvoeren, (opnemen in oograndes);
- Stahl moet de leidingen van de sprinklerinstallaties in de fabrieken inwendig inspecteren;
- Stahl heeft haar afkeurcriteria voor wanddiktes niet vastgelegd in hun beleid.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.