

Openbare samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stahl Europe, Sluisweg 10 te Waalwijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 november en 6 december 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Stahl Europe (verder te noemen Stahl). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Stahl?

Stahl Europe B.V. (verder: Stahl), gelegen aan de Sluisweg 10 te Waalwijk is gespecialiseerd in het ontwikkelen, testen, produceren en verkopen van coatings, kleurstoffen en proceschemicaliën voor leder en flexibele substraten zoals kunstleder en textiel.

Ten behoeve van de productieprocessen is een scala van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting aanwezig.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Stahl de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten 2015;
- Beschrijving van scenario's waaruit zware ongevallen kunnen ontstaan.
- Identificeert Stahl hun risico's op de juiste wijze en worden deze juist beoordeeld?
- Het preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- De beschrijving van de bedrijfsnoodorganisatie en de te nemen maatregelen (bedrijfsnoodplan);
- De beschikbaarheid, training en geoefendheid van de leden van het bedrijfsnoodteam;
- De geschiktheid en aanwezigheid van de, ten behoeve van het bestrijden van een incident noodzakelijke, middelen en gereedschappen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Stahl heeft invulling gegeven aan de openstaande actiepunten uit de Brzo inspectie 2015;
- Stahl heeft haar preventiebeleid schriftelijk vastgelegd en uitwerkt in een veiligheidsbeheerssysteem;
- Voor het opstellen van scenario's gebruikt Stahl een goede methodiek;
- De beschreven veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig en worden goed onderhouden;
- Stahl heeft procedures voor het identificeren en beoordelen van de risico's vastgelegd en aantoonbaar veiligheidsstudies uitgevoerd;
- De leden van het bedrijfsnoodteam zijn goed opgeleid en getraind om in voorkomende gevallen de eerste maatregelen te kunnen nemen bij het stabiliseren van een ongewoon voorval in de vorm van een lekkage van (gevaarlijk) product of een begin van brand;
- De persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen voor de bedrijfsnoodorganisatie zijn goed onderhouden en in voldoende mate beschikbaar;
- Stahl heeft nu de beschikking over een goed bruikbare product en bluswateropvang;
- De getroffen maatregelen (nieuwe pompen en aanpassingen ten behoeve van afvoer van verontreinigd bluswater uit het bedrijfsriool naar de opvang zijn passend en goed geïmplementeerd. (bedrijfsnoodteam).

Wat waren de verbeterpunten?

- Het beschrijven van de strategie van maatregelen en het beschrijven van doelstellingen voor de VBS elementen zijn voor verbetering vatbaar;

- De nieuwe risicomatrix moet nog worden doorgevoerd in alle documenten;
- Stahl moet nagaan of er wel of geen ademventielen op reactor R-009 zitten;
- Tevens moet Stahl onderbouwen of de ventilator "B 005" op het dak van de fabriek explosie veilig genoeg is;
- Stahl moet het bedrijfsnoodplan administratief op tegenstrijdigheden controleren en de al beschreven scenario's waarbij de noodorganisatie moet optreden in het centrale bedrijfsnoodplan opnemen;
- Tevens moet Stahl de procedure voor het veiligstellen van de PGS opslaghal na een gasblussing uitgebreider beschrijven;
- De pneumatisch bedienbare afsluiters in de rioolsystemen die moeten voorkomen dat er na een calamiteit onbedoeld vervuild product en bluswater in het openbare riool terecht komt moeten "fail save" gemaakt worden;
- De rioolafsluiters dienen periodiek gecontroleerd te worden op de juiste werking en dienen opgenomen te worden in het onderhoudsmanagementsysteem;
- De te nemen acties en maatregelen voor de opvang van bluswater moeten beschreven worden in een procedure/ werkinstructie.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Aan de opgevoerde veiligheidsmaatregelen wordt een te hoge risicoreductie toegekend.

Aan de andere kant is niet duidelijk in hoeverre de veiligheidshandelingen van operators het risico nog verlagen.

Daardoor blijkt niet of het risico voldoende is verlaagd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.