

Tab T

## nr. 8 Mogelijke referentiescenario's bij verschillende gevaarseigenschappen

### Toelichting

Indien het bedrijf de gevaarseigenschappen van de aanwezige stoffen in een installatie heeft geïdentificeerd, is er mogelijk een aantal referentiescenario's van toepassing op deze installatie. Indien het bedrijf niet heeft onderlegd waarom bepaalde referentiescenario's wel of niet zijn gekozen, kan de inspecteur met deze tabel hierin zelf inzicht krijgen.

De standaard referentiescenario's uit het Besluit bedrijfsbrandweren (Bbb) zijn voor de volgende situaties uitgewerkt:

REFERENTIESCENARIO'S	GEVAARSEIGENSCHAPPEN						
	Brand-bare vloeistof	Brand-baar gas	Brand-bare vaste stof	Explosief	Toxisch gas	Toxisch vloeibaar	Radio-actief
Tankbrand	X			X			
Tankputbrand	X			X			
Rimfire	X			X			
Brandprocesinstallatie	X	X	X	X			
Leiding brand	X	X		X			
Brand bij overslag	X	X	X	X			
Fakkel		X		X			
Gaswolfdispersie		X		X			
Oververhitting t.g.v. omgevingsbrand		X		X			
Lekkage toxisch gas					X		
Lekkage toxische vloeistof						X	
Brand in bedrijfs-ruimten binnen stralingscontrolegebied							X
Brand in bedrijfs-ruimten buiten stralingscontrolegebied							X

Opmerking: bij alle brandscenario's komen toxische verbrandingsproducten vrij, echter naar gelang de aard van de brandstof en de brandomstandigheden kunnen weinig of aanzienlijke wolken met toxische verbrandingsproducten ontstaan.

Het Bbb geeft in dit geval aan als maatregelen door het bedrijf te nemen: vooral preventieve voorzieningen en brandbeveiligingsmaatregelen die grote brandontwikkeling voorkomen.

